

Ohje oman putken käytöstä tonttijohtona Turun Vesihuollon toiminta-alueella

Normaalisti tonttijohtoliitoksia tilattaessa vesijohtoputki tilataan Turun Vesihuollolta, jolloin putki on hyväksytty, standardit ja normit täyttävä, sekä se on varastoitu hygieniariskeiltä suojattuna.

Jos tilanne on kuitenkin se, että joudutaan käyttämään jotain muuta putkea kuin sellaista jonka Turun Vesihuolto on toimittanut, tulee ennen liitostöiden tilaamista toimittaa vesilaitoksen asiakaspalvelupisteeseen seuraavat dokumentit:

- Todistus putkelle tehdystä painekokeesta
- Todistus siitä että putki on desinfioitu ennen käyttöä

Kun oheiset toimenpiteet on tehty, ja dokumentit ovat saapuneet, voidaan tonttijohdon liitos tehdä.

Putken paineluokka pitää olla vähintään PN 10, ja sen pitää olla standardit ja normit täyttävää talousvedelle tarkoitettua putkea.

Putken painekokeita ja desinfiointeja suorittavat LVI-alan yritykset, jotka veloittavat näistä toimenpiteistä omien hinnastojensa mukaisesti.